

CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA – MENSAL – ABRIL/2025

LOCALIDADE: TAPARUBA SEDE

Parâmetro	Nº de análises	Média mensal	Valores de referência
Turbidez	400	0,0	MÁXIMO 5,0 UT ¹
Cor	400	0	MÁXIMO 15 Uh ²
pH	400	7,0	6,0 a 9,5
Cloro	400	0,5	0,2 A 5,0 ppm
Coliformes	15	Ausente	MÁXIMO 1 POSITIVO
E-coli	15	Ausente	Ausente

LOCALIDADE: TRÊS BARRAS

Parâmetro	Nº de análises	Média mensal	Valores de referência
Turbidez	406	0,02	MÁXIMO 5,0 UT ¹
Cor	406	0	MÁXIMO 15 Uh ²
pH	406	6,5	6,0 a 9,5
Cloro	406	0,5	0,2 A 5,0 ppm
Coliformes	15	Ausente	MÁXIMO 1 POSITIVO
E-coli	15	Ausente	Ausente

Notas

1 – Unidades de Turbidez

2 – Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

3 – Unidades Formadoras de Colônias.

Valores de referência retirados Portaria Nº 888 do Ministério de Saúde, de 04 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

TAPARUBA, 23 DE ABRIL DE 2025


Rose Mary B. R. Oliveira
Química Responsável
CRQ: 02102322 2ª Região